



Het hek gaat automatisch open bij ontruimingsalarm. Wanneer de speedgate stroomloos komt, dan is hij met de hand te openen.

- brand -en/of rookwerende scheidingsconstructies:
- rook. - - - - -
 - brand 30min. - - - - -
 - brand 60min. - - - - -
- vluchtroutes: → - - - →
- zelfsluitende deuren:
- vluchtroute-aanduiding:
- brandmeldcentrale:
- brandmeldpaneel:
- handbrandmelder:
- verzamelplaats:
- brandslanghaspel:
- mobilele brandblusapparaat:
- brandweeringang:
- sleutelkuis:
- telefoon:
- EHBO middelen:
- Not available space

- Gedeelte van bestaande armaturen blijven branden bij nood.
- Voorzien van sprinklers
- Nooduitgangen dienen te allen tijde vrij te blijven
- Aan deze tekening kunnen geen rechten ontleent worden

rasterverdeling 1x1m

| | | | | |
|----------------------|-----------|---|-------|--------|
| LOBBY | | Passenger Terminal Amsterdam Pietheinkade 27 1019 BR Amsterdam +31 (0)20 5091000 | | |
| fase van behandeling | werkstaat | g.w.1 | g.w.2 | |
| g.w.3 | g.w.4 | g.w.5 | g.w.6 | g.w.7 |
| schaal 1:150 bij A1 | maten in | getekend | datum | ISO A1 |